

AGSM Verona SpA

**LETTERA VIA PEC**

Spett.le  
SEA SPA  
36071 ARZIGNANO (VI)  
[seatrasformatori@pec.it](mailto:seatrasformatori@pec.it)

Verona,  
Protocollo n. **AGSM VERONA**  
**0002154-05/10/2017**  
Codice Pratica: **TRASRSUD17**

**Oggetto:** Gara per la fornitura e posa di un trasformatore. Esclusione dell'offerta "Alternativa 1".

In relazione alla gara d'appalto indicata in oggetto, Vi comunichiamo che la Commissione Giudicatrice, a seguito dell'esame della Vostra offerta tecnica – Alternativa 1, nella seduta pubblica del 4 ottobre 2017, presente il Vostro Sig. Nicola Lovato, ha disposto l'esclusione della stessa per i seguenti motivi:

*"l'offerta "Alternativa 1" dell'impresa S.E.A. SPA è esclusa dalla gara in quanto, con riferimento al disegno preliminare di ingombro della macchina, viene esplicitamente indicata l'assenza delle ruote, in contrasto alle prescrizioni del paragrafo 9.4 della Specifica Tecnica di gara", che, invece, prevedeva la necessità della presenza delle stesse.*

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE ACQUISTI  
AGSM VERONA SPA  
(Dott. Ing. Massimo Giorgetti)

